

# ZPRÁVA O REVIZI PLYNOVÉHO ZAŘÍZENÍ

Dle vyhlášky ČÚBP č. 85/1978 Sb.

Datum provedení revize: 22.6.2023

Název a sídlo organizace (označení provozu, objektu)	Jméno a příjmení revizního technika

Druh revize: Výchozí

Označení zařízení (předmět revize): Plynový kotel umístěn v chodbě kde sousedí s kuchyní a obývacím pokojem, digestoř bez odtahu.

Dle: TPG 934 01, ČSN EN 1775, TPG 704 01, ČSN 07 0703, ČSN 38 6405

Druh zařízení: F,G

Za provozovatele se zúčastnil/a: [redacted]

Celkové hodnocení zařízení: revidované plynové zařízení odpovídá příslušným technickým předpisům a je schopno trvalého a bezpečného provozu.

Zpráva obsahuje(strany): 3

Rozdělovník:

e-mail: [redacted]

1x RT-PZ



Podpis a razítko revizního technika



# TECHNICKÁ ZPRÁVA

- A. Technické hodnoty revidovaného zařízení:
- B. Údaje o měření a zkouškách:
- C. Zjištěné závady a nedostatky:
- D. Údaje o odstranění závad z předchozí revize:
- E. Záznam o ostatních revizích provedených na zařízení:
- F. Celkové zhodnocení:

**A – Technické hodnoty revidovaného zařízení: Od KU DN15 přes plynovou hadici až do plynového kotle.**

1

## Instalované spotřebiče

1)

Typ	Therm 14 XZ.A	[Předmět]	[Resumé]	[Stav]
Výrobní číslo	020360236Z			
Rok výroby	2021			
Výkon (kW)	14			

2)

Typ		[Předmět]	[Resumé]	[Stav]
Výrobní číslo				
Rok výroby				
Výkon (kW)				

## B – Provedené zkoušky a měření:

- 1) Kontrola těsnosti – bez závad
- 2) Kontrola stavu PZ – bez závad



### 3) Kontrola měření spalín přístrojem TESTO 300

Zařízení	Therm 14 XZ.A	[Předmět]	[Resumé]	[Stav]
Co <sub>2</sub> max výkon (%)	-----			
O <sub>2</sub> max výkon(%)	-----			
Co <sub>2</sub> min výkon (%)	-----			
O <sub>2</sub> min výkon(%)	-----			
Co v místnosti (ppm)	0			
Teplota spalín (°C)	72			
λ	2,88			
Co spotřebič B (ppm)	104			
Tah komínu (pa)	-2,7			
4Pa test	V normě			

2

### 4) Kontrola automatiky hořáku

Zařízení	Therm 14 XZ.A Therm 14 XZ.A	[Předmět]	[Resumé]	[Stav]
Provozní termostat	Bez závad			
Čidlo plamene	Bez závad			
Havarijní termostat	Bez závad			
Spalinový termostat/manostat	Bez závad			

- 5) Provedena kontrola ovladatelnosti uzavíracích armatur plynového potrubí - bez závad
- 6) Provedena kontrola pojistných ventilů - bez závad
- 7) Provedena kontrola spalování min, max výkon - bez závad
- 8) Kontrola umístění spotřebičů, napojení na rozvod plynu a větrání - bez závad

**C – zjištění závady, návrh opatření a lhůt k odstranění**

**D – údaj o odstranění závad z předchozích revizí, případně kontrol:**

-----

**E – provozovatel doložil**

- Návod k obsluze zařízení
- Revizní zprávu odtahu spalín

**F – celkové hodnocení**

**Plynové zařízení je schopno trvalého a bezpečného provozu.**

**Tato zpráva nahrazuje v tomto roce i kontrolu PZ dle ČSN 38 6405 čl.28.**

**Provozovatel bude dále zajišťovat provádění pravidelných kontrol a revizí plynového zařízení:**

**1 x za rok – kontrola dle vyhl. 85/78 Sb, §3,**

**1 x za tři roky – revize dle vyhl. 85/78 Sb, §5,**

