

VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVA PLYNOVÉHO ZAŘÍZENÍ č.

PODLE VYHLÁŠKY č. 85/1978 Sb.

vykonaná dne: 6. 9. 1991

v objektu: RD Řehoř Rudolf, Krajní 8, Klobouky

revizní technik – evid. číslo: Pomezný Ivo, ev.č. 689/9.00/86-R-PZ/E,F

organizace – číslo oprávnění Kovogaz Klobouky, ev.č. 424/9.00/90-PZ-V,S

investor: Řehoř Rudolf

provozovatel: Řehoř Rudolf

dodavatel: Kovogaz Klobouky

zdroj plynu – druh: zemní plyn – 1,8 kPa

v zařízení jsou připojeny spotřebiče

	spotřeba	výkon
1 ks PS Mora 1100	1,2 m ³ /hod. ⁻¹	9,5 kW
1 ks PK Mora 673	2,1 m ³ /hod. ⁻¹	17 kW
1 ks PT K2	0,22 m ³ /hod. ⁻¹	2 kW
ks	m ³ /hod. ⁻¹	kW
ks	m ³ /hod. ⁻¹	kW
ks	m ³ /hod. ⁻¹	kW
celkem připojeno 3 ks spotřebičů	3,52 m ³ /hod. ⁻¹	28,5 kW

celkové zhodnocení: Revidované plynové odběrné zařízení je schopno bezpečného a trvalého provozu.

Yeh'in horvá B.

revizní zprávu převzal
datum, podpis



revizní technik