

ZPRÁVA

o provedení kontroly a čištění spalinové cesty dle vyhlášky č.34/2016 Sb.

Kominictví Cyril Kuběna

Za Kostelem 441, 679 06 Jedovnice

Tel. 775 049 884, email: CKubena@seznam.cz, IČO: 60534877

Číslo osvědčení revizního technika: MPO-Z1400422/36-024-H

Číslo zprávy: 113/24 Datum vystavení zprávy: 15.10.2024

Adresa kontrolovaného objektu: TEŠKA JAROMÍR
679 14 OSTROV u MAC. 214

Datum provedení kontroly
anebo čištění spalinové cesty: 15.10.2024

Specifikace spalinové cesty,

u které byla provedena kontrola anebo čištění:

2DĚŇH JEDNOUSTUÝ KOMÍN S KERAMICKOU
VLOŽKOU DN 150 mm. VYBÍRAČÍ OTVOR
V POKOJI V 2. NP. KONDENZÁTOR DN 150, L 0,3 m
KAMNA NA PEVNÁ PALIVA TYP B5
V POKOJI V 2. NP

Zjištěné nedostatky, které byly odstraněny na místě:

Nebyly

Zjištěné nedostatky, které nebyly odstraněny na místě:

ZHOTOVIT VEHŮLAVOU PODLOŽKU POD VYBÍRAČÍ
OTVOR

Termín odstranění nedostatků: IHMED

Platba v hotovosti: 500,-

Závěr

Spalinova cesta z hlediska bezpečného provozu

VYHOVUJE - NEVYHOVUJE)**

VYHOVUJE PO ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH NEDOSTATKŮ

*)Uvede se pouze v případě,
že údaje nejsou shodné s předchozím(i)

**)Nehodící se, škrtněte

Tento doklad je platný 12 měsíců od data provedení
kontroly dle vyhlášky č. 34/2016 Sb.

KOMINICTVÍ
Cyril Kuběna ml.
679 06 Jedovnice 441
775 049 884
IČO: 605 34 877
Podpis a razítko odborně způsobilé osoby